



LEGENDA SVÍTEL

Symbol	Typ	Artikl. No.	Model	Úroveň
	904	VOLE 200 x 1400	VOLE	ZDĚŘENÉ 2P V
	903	SPROSTORNE	SLK 903 SOKLA	SOKLA - ZDĚŘENÁ 2P V
	902	SPROSTORNE	SPROSTORNE	100 x 900 2P V
	101	EMERK 400 90	EMERK	400x200 3P V
	102	EMERK 400 90	EMERK	400x200 3P V
	103	EMERK 400 100	EMERK	400x200 3P V
	104	EMERK 400 100	EMERK	400x200 3P V
	105	EMERK 400 100	EMERK	400x200 3P V
	106	EMERK 400 100	EMERK	400x200 3P V
	107	EMERK 400 100	EMERK	400x200 3P V
	108	EMERK 400 100	EMERK	400x200 3P V
	109	EMERK 400 100	EMERK	400x200 3P V
	110	EMERK 400 100	EMERK	400x200 3P V
	111	EMERK 400 100	EMERK	400x200 3P V
	112	EMERK 400 100	EMERK	400x200 3P V
	113	EMERK 400 100	EMERK	400x200 3P V
	114	EMERK 400 100	EMERK	400x200 3P V
	115	EMERK 400 100	EMERK	400x200 3P V
	116	EMERK 400 100	EMERK	400x200 3P V
	117	EMERK 400 100	EMERK	400x200 3P V
	118	EMERK 400 100	EMERK	400x200 3P V
	119	EMERK 400 100	EMERK	400x200 3P V
	120	EMERK 400 100	EMERK	400x200 3P V

VNĚJŠÍ VLIVY:

VNĚJŠÍ VLIVY SPOLU S UVRZENÍM DRUHŮ PROSTORŮ JSOU UVĚŘENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ TOTOHO PROJEKTU.

SOUSTAVA:

3 PEN ~ 50Hz 400V/7N-C-S

POUŽITÉ VODIČE:

SVĚTELNÉ OKRUHY - CNY 2-7x1,5
ZASUVKOVÉ OKRUHY 1F - CNY 3x2,5
OSPÁVNÍ - DIE VÝKONU ŽÁŘENÍ

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM

PROVEDENA DLE ČSN 33 20 00-4-41:

ŽIVÉ ČÁSTI: - IZOLACE
- KRYTINA
NEŽIVÉ ČÁSTI: - ODPLOVENÍ OD ZDROJE
- DOPLNKOVÁ - CHRÁNĚNÍ

KRESLE:	VYBERGONAL:	ODP. PROJEKTANT:	JIRÍ HORNÁ
HP DESIGNER 100	JIRÍ HORNÁ ml.	JIRÍ HORNÁ	JIRÍ HORNÁ
KAPAL OLOMOUCKY	PROSTĚJOV	MÍSTO: PROSTĚJOV	PROSTĚJOV
INVESTOR: Hanáček spol. s r.o. Pod Kaštem 3127/74 Prostějov			E-mail: jiri.horna@vlas.cz
AKCE:	POLYFUNKČNÍ OBJEKT S DÍLNOU		
	AREÁL PŘEVY Hanáček spol. s r.o. Pačč. č. 584/4/3334		
OBJEKT:	ZÁŘIŽENÍ SVAZOPROUDĚ PLANTOTREHNKY		
	VČETNĚ BLÍZKOSTŮ		
	PŮDORYS 1 NP		
ČÍSLO:	F.1.4.g.2-1		